

Сведения о техническом состоянии электрических сетей 0,4кВ ПАО "ГРК" за апрель 2017 года

Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 кВ

№ п/п	ПАО "ГРК", районы электрических сетей	Питающая подстанция	Диспетчерское наименование фидера	Дисп.наим. ТП	№ фидера 0,4кВ	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	срок исполнения мероприятия
						Откл	Вкл			
1	Кривошеинский	Кривошеино	КР-10	КР-10-11	ф.1	01.04.17 7:00	01.04.17 7:30	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП КР-10-11	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП КР-10-11.	18.04.2017
2	Кривошеинский	Володино	ВД-7	ВД-7-13	ф.2	01.04.17 8:05	01.04.17 9:00	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП ВД-7-13	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП ВД-7-13.	17.04.2017
3	Богашевский	Кафтанчиково	КФ-2	КФ-2-4	ф.2	01.04.17 20:00	01.04.17 20:47	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП КФ-2-4	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП КФ-2-4.	17.04.2017
4	Кожевниковский	Кожевниково	КЖ-6	КЖ-6-29	ф.1	16.04.17 17:00	16.04.17 18:00	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП КЖ-6-29	Произведен восстановительный ремонт провода ф.1 от ТП КЖ-6-29.	26.04.2017
5	Парабельский	Парабель	ПР-1013	ПР-1013-7	ф.1	18.04.17 17:49	18.04.17 19:03	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1013-7	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1013-7.	18.04.2017
6	Кривошеинский	Кривошеино	КР-11	КР-11-3	ф.1	24.04.17 12:00	24.04.17 13:00	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП КР-11-3	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП КР-11-3.	03.05.2017
7	Чаинский	Пудино	ПД-1010	ПД-1010-2	ф.2	26.04.17 15:20	26.04.17 16:36	Ветка на проводах ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП ПД-1010-2	Произведена замена н/в вставки ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП ПД-1010-2.	26.04.2017
8	Чаинский	Усть Бакчар	УБ-1012	УБ-1012-9	ф.3	27.04.17 22:16	27.04.17 23:18	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП УБ-1012-9	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП УБ-1012-9.	27.04.2017
9	Асиновский	Асино	А-20	А-20-2	ф.3	29.04.17 17:05	29.04.17 17:59	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП А-20-2	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП А-20-2.	04.05.2017

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 0,38 тыс.кВтч