

Сведения о техническом состоянии электрических сетей 0,4кВ ПАО "ТРК" за январь 2018 года

Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Питающая подстанция	Диспетчерское наименование фидера	Дисп.наим. ТП	№ фидера 0,4кВ	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	срок исполнения мероприятия
						Откл	Вкл			
1	Шегарский	Маркелово	МР-8	МР-8-1	ф.2	02.01.18 17:20	02.01.18 19:15	Не выявлено	Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП МР-8-1 на предмет выявления причин отключения.	16.01.2018
2	Богашевский	Богашево	Б-12	Б-12-24	ф.3	09.01.18 0:05	09.01.18 1:41	Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.3	Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП Б-12-24.	16.01.2018
3	Чайковский	Подгорное	П-1014	П-1014-16	ф.1	11.01.18 19:30	11.01.18 21:00	Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.1	Произведено восстановление вязки провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП П-1014-16.	11.01.2018
4	Колпашевский	Колпашево	К-1022	К-1022-33	ф.2	11.01.18 20:37	11.01.18 20:55	Схлёт провода ВЛ-0,4кВ ф.2	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП К-1022-33.	11.01.2018
5	Колпашевский	Колпашево	К-1016	К-1016-4	ф.2	11.01.18 22:07	11.01.18 22:35	Схлёт провода ВЛ-0,4кВ ф.2	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП К-1016-4.	11.01.2018
6	Асиновский	Асино	А-30	А-30-1	ф.2	12.01.18 11:54	12.01.18 12:42	Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.2	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП А-30-1.	15.02.2018
7	Первомайский	Первомайская	П-1014	П-1-8	ф.3	18.01.18 1:12	18.01.18 2:05	Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.3	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП П-1-8.	19.01.2018
8	Асиновский	Новиковка	В-40	В-40-2	ф.1	18.01.18 22:11	18.01.18 23:00	Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.1	Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП В-40-2.	19.01.2018

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 0,186 тыс.кВтч