

Сведения о техническом состоянии электрических сетей ПАО "ТРК" за май 2021 года

Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Питающая подстанция	Диспетчерское наименование фидера	Дисп.наим. ТП	№ фидера 0,4кВ	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	Срок исполнения мероприятия
						Откл.	Вкл.			
1	Тегульдетский	Тегульдет	Т-16	Т-16-2	ф.2	03.05.2021 20:30	03.05.21 22:00	Постороннее лицо	Составлен акт нарушения охранной зоны ВЛ.	06.05.2021
2	Шегарский	Гусево	ГС-17	ГС-17-11	ТП	16.05.2021 16:22	16.05.21 17:50	Изолятор опорный	Произведена замена поврежденного изолятора фазы В на разъединителе ТП ГС-17-11.	17.05.2021
3	Асиновский	Асино-110	А-24	А-24-10	ф.1	27.05.2021 19:21	27.05.21 20:47	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП А-24-10.	31.05.2021
4	Колпашевский	Колпашево	К-1022	К-1022-7	ф.1	28.05.2021 8:25	28.05.21 9:20	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП К-1022-7 ф.1.	31.05.2021
5	Колпашевский	Тогур	Т-1008	Т-1008-5	ф.2	28.05.2021 8:55	28.05.21 9:20	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП Т-1008-5 ф.2.	31.05.2021
6	Колпашевский	Колпашево	К-1026	К-1026-3	ф.2	28.05.2021 9:08	28.05.21 9:40	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП К-1026-3 ф.2.	31.05.2021
7	Первомайский	Первомайская	П-3	П-3-14	ф.2	30.05.2021 13:20	30.05.21 14:20	Обрыв провода	Произведен ремонт провода ВЛ 0.4кВ ф.2 ТП П-3-14.	31.05.2021
8	Первомайский	Первомайская	П-10	П-10-13	ф.2	31.05.2021 20:35	31.05.21 21:35	Обрыв провода	Произведен ремонт провода ВЛ 0.4кВ ф.2 ТП П-10-13.	01.06.2021

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 0,474 тыс.кВтч