

Сведения о техническом состоянии электрических сетей ПАО "ТРК" за май 2017 года

**Технологические нарушения в электрических сетях 6-110кВ**

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Диспетчерское наименование	Подстанция	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	Срок исполнения мероприятия
				Откл	Вкл			
1	Бакчарский	ПВ-16	Поротниково	02.05.17 17:57	02.05.17 18:57	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №135-136 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	31.05.2017
2	Шегарский	1 СШ 110кВ	Мельниково-110	03.05.17 1:13	03.05.17 1:13	Трещина на ШР-110кВ 1 СШ Т-1 ф. "В" в сторону В-110кВ Т-1	Произведен восстановительный ремонт колонки фазы "В" ШР-110кВ 1 СШ 110кВ Т-1 в сторону В-110кВ Т-1.	29.05.2017
3	Молчановский	МГ-9	Могочино	06.05.17 6:30	06.05.17 6:35	Птица на ТП МГ-9-12	Разработка мероприятий не требуется	
4	Центральный	М-11	Малиновка	06.05.17 12:12	06.05.17 13:02	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №92-93 из-за пределов просеки ВЛ	1. Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-120 кВ ф.М-11 в пролёте опор №92-93. 2. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-11 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	08.06.2017 08.06.2017
5	Бакчарский	ВЯ-16	ВысокийЯр	06.05.17 13:00	06.05.17 14:32	Спилено дерево пр.№158-159	Составлен акт нарушения охранной зоны ВЛ и направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	22.05.2017
6	Асиновский	Г-5	Асино 110	06.05.17 14:54	06.05.17 16:28	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №95-96 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	19.05.2017
7	Кривошеинский	КР-13	Кривошеино	06.05.17 15:35	06.05.17 15:55	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №16-17 из-за пределов просеки ВЛ, обрыв проводов ВЛ трех фаз	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	08.06.2017
8	Рыболовский	РБ-7	Рыбалово	06.05.17 16:00	06.05.17 17:39	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №108-109 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	06.06.2017
9	Богашевский	2В-Б-20	Богашево	06.05.17 17:05	06.05.17 18:30	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №236-237 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	14.06.2017
10	Богашевский	1В-Б-20	Богашево	06.05.17 18:15	06.05.17 18:30	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №108-109 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	13.06.2017
11	Первомайский	П-1	Первомайская	06.05.17 23:29	07.05.17 0:45	На опоре №6 выпал крюк фазы "А"	Проверена опора №6 на загнивание.	25.05.2017
12	Первомайский	П-6	Первомайская	06.05.17 23:39	07.05.17 0:25	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №86-87 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	25.05.2017
13	Рыболовский	Н-15	Нелюбино	07.05.17 2:45	07.05.17 2:54	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №222-223 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	08.06.2017
14	Рыболовский	РБ-4	Рыбалово	07.05.17 3:10	07.05.17 3:10	Падение дерева на опору №122 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.РБ-4 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	08.06.2017
15	Богашевский	АК-2	Академгородок	07.05.17 4:16	07.05.17 5:55	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №12-13 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	14.06.2017
16	Колпашевский	К-1022	Колпашево	07.05.17 4:45	07.05.17 5:04	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №39-40 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	25.05.2017
17	СВЛ ПО ЦЭС	35АТ	Заря	07.05.17 4:45	07.05.17 4:45	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №51-52 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №50-51, произведена их подрезка.	31.05.2017
18	Первомайский	У-4	УлуЮл	07.05.17 5:10	07.05.17 10:43	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №202-203	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их подрезка.	25.05.2017

19	Колпашевский	К-1024	Колпашево	07.05.17 6:05	07.05.17 7:00	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №306-307 из-за пределов просеки ВЛ	1. Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-10 кВ ф. К-1024 в пролетах опор №306-307. Произведена регулировка стрелы провеса проводов в пролетах опор №306-307, а также смежных с ним пролетах. 2. Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-1024 на предмет выявления отдельностоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	07.05.2017 25.05.2017
20	Колпашевский	Н-1002	Новоильинская	07.05.17 11:21	07.05.17 11:47	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №37-38 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	25.05.2017
21	Первомайский	СГ-8	Сергеево	07.05.17 19:57	07.05.17 19:58	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №90-91 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их подрезка.	09.06.2017
22	Рыбаловский	МК-5	Морьяковка	08.05.17 6:33	08.05.17 12:40	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №97-98 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	12.06.2017
23	Бакчарский	С-45	Бакчар	08.05.17 9:41	08.05.17 9:41	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №46-47 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №46-47, произведена их вырубка.	01.06.2017
24	Кривошеинский	ВД-7	Володино-110	08.05.17 10:18	08.05.17 13:03	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №275-276 из-за пределов просеки ВЛ, обрыв проводов ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	31.05.2017
25	Кожевниковский	ЧЛ-9	Чилино	08.05.17 10:33	08.05.17 12:30	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №106-107 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	31.05.2017
26	Чаинский	КГ-1012	Коломинские Гривы	08.05.17 11:06	08.05.17 11:16	Сломаны опоры №2/9, 2/10, 2/11, 2/13	Произведена замена опор № 2/9, 2/10, 2/11, 2/13 В-10 кВ ф. КГ-1012.	08.05.2017
27	СВЛ ПО ЦЭС	3576	Рыбалово	08.05.17 11:27	08.05.17 11:27	Обрыв провода одной фазы в пролете опор №271-272 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №271-272, произведена их вырубка.	31.05.2017
28	СВЛ ПО ЦЭС	3575	Рыбалово	08.05.17 12:00	08.05.17 16:25	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №161-162 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	31.05.2017
29	Шегарский	3565	Гусево	08.05.17 12:05	08.05.17 19:15	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №168-169 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	31.05.2017
30	Асиновский	А-29	Асино 110	08.05.17 12:06	08.05.17 17:28	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №253-254 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	31.05.2017
31	Асиновский	А-4	Асино 110	08.05.17 12:22	08.05.17 13:09	Не выявлено	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ.	25.05.2017
32	Кожевниковский	С-19	Кожевниково	08.05.17 12:23	08.05.17 12:52	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №16-17, обрыв грозотроса	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	31.05.2017
33	Шегарский	2 СШ-110	Маркелово	08.05.17 12:53	08.05.17 12:53	Ремонт ЛР ВЛ С-42 на ПС 110кВ Маркелово	Произведен восстановительный ремонт ЛР-110 ВЛ С-42 ПС 110кВ Маркелово.	29.05.2017
34	Богашевский	АК-2	Академгородок	08.05.17 13:01	08.05.17 18:19	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №21-22 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	14.06.2017
35	Богашевский	АК-15	Академгородок	08.05.17 13:01	08.05.17 18:19	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №21-22 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	14.06.2017
36	СВЛ ПО ЦЭС	С-1	ГРЭС-2	08.05.17 13:13	08.05.17 13:13	Попадание куска полиэтилена на провода ВЛ в пролете опор №22-23	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ.	18.05.2017
37	Первомайский	П-12	Первомайская	08.05.17 13:20	08.05.17 14:11	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №233-234, 234-235	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их подрезка.	26.05.2017
38	СВЛ ПО ЦЭС	35АТ	Заря	08.05.17 13:46	08.05.17 13:46	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №120-121 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	31.05.2017
39	Тегульдетский	Т-1	Тегульдет	08.05.17 13:50	08.05.17 19:00	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №541-542 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	25.05.2017

40	СВЛ ПО ЦЭС	С-12	Межениновка	08.05.17 13:51	08.05.17 14:19	Падение сухого дерева на провода ВЛ в пролете опор №80-81	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	31.05.2017
41	Богашевский	1,2 секция	Научная	08.05.17 14:21	08.05.17 14:52	Перекрытие занесенными ветром элементами кровли частного гаража	Выполнен внеплановый осмотр электрической части приводов выключателей 35кВ ПС 110кВ Научная.	17.05.2017 29.05.2017 31.07.2017
42	Первомайский	П-6	Первомайская	08.05.17 14:38	08.05.17 16:40	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №242-243	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их подрезка.	25.05.2017
43	Центральный	М-17	Малиновка	08.05.17 15:00	08.05.17 16:10	Падение деревьев на провода ВЛ в пролете опор №39-42 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	08.06.2017
44	Колпашевский	Н-1002	Новоильинская	08.05.17 15:23	08.05.17 18:10	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №191-192 из-за пределов просеки ВЛ	1.Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-10 кВ ф. Н-1002 в пролетах опор №191-192, произведена регулировка стрелы провеса проводов в пролетах опор №191-192, а также смежных с ним пролетах. 2. Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н-1002 на предмет выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода. Произведена их вырубка.	25.05.2017
45	Рыбаловский	Л-15	Левобережная	08.05.17 15:32	08.05.17 18:38	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №27/1-27/2 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	08.06.2017
46	Кожевниковский	КД-1	Кудиновка	08.05.17 15:48	08.05.17 20:27	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №53-54 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	31.05.2017
47	Кожевниковский	КД-17	Кудиновка	08.05.17 15:48	08.05.17 20:27	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №52-53 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	31.05.2017
48	СВЛ ПО ЦЭС	С-15	Левобережная	08.05.17 16:20	08.05.17 16:20	Падение сухого дерева на провода ВЛ в пролете опор №261-262 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	09.06.2017
49	Колпашевский	Т-1012	Тогур	08.05.17 16:57	08.05.17 17:48	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №16/22-16/23	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	25.05.2017
50	Богашевский	1В-Б-20	Богашево	08.05.17 17:41	09.05.17 1:02	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №39-40 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Провести внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления боковых веток деревьев, угрожающие падением или касанием проводов. Произведена их подрезка.	14.06.2017
51	Шегарский	ГС-9	Гусево	08.05.17 17:43	08.05.17 20:09	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №122-123 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	31.05.2017
52	Шегарский	ГС-17	Гусево	08.05.17 17:43	08.05.17 20:20	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №21/10-21/11	Провести внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления боковых веток деревьев, угрожающие падением или касанием проводов. Произведена их подрезка.	31.05.2017
53	Богашевский	МЖ-5	Межениновка	08.05.17 17:55	09.05.17 1:54	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №37-38 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	14.06.2017
54	Центральный	К-16	Копылово	09.05.17 5:00	09.05.17 5:06	Причина отключения не выявлена	Выполнен командирский осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-16 на предмет выявления причин отключения.	09.06.2017
55	Каргасокский	ЗВ-1012	Завьялово	09.05.17 6:14	09.05.17 6:14	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №100-101 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	31.05.2017
56	Кривошеинский	КР-4	Кривошеино	09.05.17 10:24	09.05.17 11:25	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №59-61 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	31.05.2017
57	СВЛ ПО ЦЭС	3591	Турунтаево	09.05.17 12:10	09.05.17 12:46	Дерево под проводами ВЛ в пролете опор №57-58 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	31.05.2017
58	Рыбаловский	РБ-4	Рыбалово	09.05.17 14:20	09.05.17 14:45	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №107/131-107/132 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	12.06.2017
59	Кривошеинский	КР-8	Кривошеино	09.05.17 14:20	09.05.17 15:30	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №340-341 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	31.05.2017

60	Центральный	К-16	Копылово	11.05.17 12:02	11.05.17 12:10	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №2/6-2/7 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	09.06.2017
61	Богашевский	ЛК-13	Лоскутово	11.05.17 17:45	11.05.17 17:45	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №20-21 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.ЛК-13 на предмет выявления боковых веток деревьев, угрожающих падением или касанием проводов ВЛ. Произведена их подрезка.	15.06.2017
62	Центральный	3-05	Заводская	11.05.17 23:46	12.05.17 1:25	Причина отключения не выявлена	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-05 на предмет выявления причин отключения.	12.06.2017
63	Центральный	КО-9	Корилово	12.05.17 16:10	12.05.17 16:14	Разрушение изолятора на опоре №66	Произведена замена поврежденного изолятора на опоре №66 ВЛ-10 кВ ф.КО-9.	08.07.2017
64	Асиновский	А-29	Асино 220	13.05.17 10:50	13.05.17 10:50	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №150-151 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ ф.А-29 в пролете опор №150-151 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	01.06.2017
65	Рыбаловский	Л-17	Левобережная	13.05.17 11:02	13.05.17 12:50	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №17-18 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	08.06.2017
66	Богашевский	МЖ-5	Межениновка	13.05.17 12:32	13.05.17 12:35	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №8-9 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	14.06.2017
67	Кожевниковский	КД-15	Кудиночка	13.05.17 13:35	13.05.17 13:36	Причина отключения не выявлена	Проведён внеочередной командирский осмотр ВЛ-10 кВ ф.КД-15 для выявления причины отключения.	13.06.2017
68	Молчановский	МН-13	Молчановская НПС	14.05.17 15:55	14.05.17 16:20	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №245-246 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	13.06.2017
69	Молчановский	ТГ-12	Тунгусово	14.05.17 17:15	14.05.17 17:33	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №108-109 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	13.06.2017
70	Шегарский	МР-8	Маркелово	15.05.17 6:00	15.05.17 6:00	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №41-42 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.МР-8 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	13.06.2017
71	СВЛ ПО ЦЭС	3517	Межениновка	15.05.17 21:28	15.05.17 21:28	Причина отключения не выявлена	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ	31.05.2017
72	Кривошеинский	КР-3	Кривошеино	16.05.17 11:39	16.05.17 12:00	В пролете опор №84-85 схлест проводов ВЛ в результате удара по опоре ВЛ сторонним автотранспортным средством.	Составлен акт нарушения охранной зоны ВЛ и направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	25.05.2017
73	Богашевский	1В-Б-20	Богашево	16.05.17 23:28	16.05.17 23:57	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №230-231 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	16.06.2017
74	Рыбаловский	МК-4	Моряковка	17.05.17 2:11	17.05.17 2:11	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №17-18 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.МК-4 на предмет выявления боковых веток деревьев, угрожающих падением или касанием проводов ВЛ. При необходимости произвести их подрезка.	07.06.2017
75	Богашевский	В-7	Вершинино	17.05.17 11:10	17.05.17 11:10	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №35-36 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.В-7 на предмет выявления боковых веток деревьев, угрожающих падением или касанием проводов ВЛ. Произведена их подрезка.	15.07.2017
76	Кривошеинский	КР-9	Кривошеино	17.05.17 16:50	17.05.17 18:35	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №103-104 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	30.06.2017
77	Центральный	М-14	Малиновка	19.05.17 10:52	19.05.17 11:33	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №47-48 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	12.06.2017
78	Кривошеинский	КР-4	Кривошеино	19.05.17 12:22	19.05.17 13:18	Дерево выпавшее из-за пределов охранной зоны в пролете опор №310-311	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	31.05.2017
79	СПС ПО ЦЭС	С-80	Октябрьская	19.05.17 19:08	19.05.17 21:48	Замена дефектного опорного изолятора заземляющего ножа нижней обкладки конденсатора связи (КС) С-80 на ПС 110кВ Октябрьская	Произведена замена опорного изолятора ЗН КС-110 ВЛ С-80 фазы "А" на ПС 110кВ Октябрьская.	15.06.2017

80	Первомайский	У-4	УлуЮл	19.05.17 19:48	19.05.17 22:32	Падение дерева на опору №104 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их подрезка.	14.06.2017
81	Центральный	КО-9	Корнилово	19.05.17 20:56	19.05.17 22:30	Причина отключения не выявлена	Проведён командирский осмотр ВЛ-10 кВ ф. КО-9 на предмет выявления причин отключения.	13.06.2017
82	Богашевский	МЖ-3	Левобережная	20.05.17 3:49	20.05.17 3:55	Перекрытие проходных изоляторов в ТП МЖ-3-1	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ.	15.06.2017
83	Рыбаловский	Л-17	Левобережная	20.05.17 13:02	20.05.17 14:53	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №50-51 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	08.06.2017
84	СВЛ ПО ЦЭС	С-85	Зональная	20.05.17 16:51	20.05.17 16:51	Попадание молнии в опору №36 во время прохождения грозового фронта	Проведено обновление версии внутреннего ПО терминалов защит Сириус-3-ЛВ-03 ПС 110кВ Солнечная на версию V2.12.	23.06.2017
85	СВЛ ПО ЦЭС	С-84	Зональная	20.05.17 16:51	20.05.17 16:51	Попадание молнии в опору №36 во время прохождения грозового фронта	Проведено измерение сопротивления контура заземления опоры №36.	16.06.2017
86	СВЛ ПО ЦЭС	3520	Заводская	20.05.17 17:16	20.05.17 17:16	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №62-63 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №62-63, произведена их вырубка.	31.05.2017
87	СВЛ ПО ЦЭС	3501	ГРЭС-2	20.05.17 17:23	20.05.17 17:23	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №40-41 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №40-41, произведена их вырубка.	15.06.2017
88	Кожевниковский	ПД-8	П Дубровка	20.05.17 17:29	20.05.17 18:20	Падение сухой макушки дерева на ВЛ в пролете опор №5-6	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	14.06.2017
89	Рыбаловский	Н-15	Нелюбино	20.05.17 17:35	20.05.17 17:42	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №23-24 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	09.06.2017
90	Богашевский	КФ-1	Кафтанчиково	20.05.17 17:42	20.05.17 17:51	Гроза, попадание молнии в опору №22	Произведено измерение сопротивления контура заземления опоры №22.	15.06.2017
91	СВЛ ПО ЦЭС	35АТ	Заря	20.05.17 18:00	20.05.17 18:00	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №186-187 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	31.05.2017
92	Богашевский	В-6	Вершинино	20.05.17 18:43	20.05.17 18:51	гроза	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ.	13.06.2017
93	Рыбаловский	РБ-7	Рыбалово	21.05.17 20:20	21.05.17 21:08	Повреждение опоры №143/142	Произведена замена поврежденной опоры №143/143 ВЛ-10 кВ ф. РБ-7.	13.06.2017
94	Парабельский	ПР-1012	Парабель 220	21.05.17 21:55	21.05.17 22:23	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №52-53 из-за пределов охранной зоны ВЛ, обрыв проводов ВЛ	1. Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-10 кВ ф. ПР-1012 в пролетах опор №52-53, Произведена регулировка стрелы провеса проводов в пролетах опор №52-53, а также смежных с ним пролетах. 2. Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. ПР-1012 на предмет выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода. Произведена их вырубка.	21.05.2017 08.06.2017
95	Богашевский	АК-2	Академгородок	22.05.17 9:20	22.05.17 9:24	Кошка на ТП АК-15-2	Разработка мероприятия не требуется	
96	СВЛ ПО ВЭС	Ц-14	Новомаринка	22.05.17 14:35	22.05.17 16:02	Падение дерева на опору №114	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	14.06.2017
97	Молчановский	МЧ-12	Молчаново	22.05.17 16:20	22.05.17 17:28	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №84-85 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	13.06.2017
98	Молчановский	МЧ-12	Молчаново	22.05.17 22:45	22.05.17 22:51	Причина отключения не выявлена	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ.	13.06.2017
99	СВЛ ПО ВЭС	1 СШ 110кВ	Ягодное	23.05.17 12:36	23.05.17 12:36	Замена дефектного изолятора на ШР-110 Т-1	Произведена замена опорного изолятора ШР-110 Т-1 ПС 110кВ Ягодное.	15.06.2017
100	Молчановский	ТГ-16	Тунгусово	23.05.17 12:52	23.05.17 13:20	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №76-77 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	13.06.2017
101	Центральный	П-1	Турунтаево	23.05.17 14:40	23.05.17 16:00	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №20-21 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	13.06.2017
102	Колпашевский	К-1030	Колпашево	23.05.17 15:17	23.05.17 15:26	Повреждение КЛ от 11-К-1030 до ТП К-1030-2	Произведен ремонт КЛ-10 кВ от ЛР 11-К-1030 до ТП К-1030-2	14.06.2017

103	Кожевниковский	ВР-16	Вороново	24.05.17 0:28	24.05.17 2:35	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №159-160 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	13.06.2017
104	Бакчарский	ПГ-14	Парбиг	24.05.17 4:29	24.05.17 4:34	Дерево под проводами ВЛ в пролете опор №95-96	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	31.05.2017
105	Кривошеинский	КР-4	Кривошеино	24.05.17 7:30	24.05.17 8:24	Выпал крюк на опоре №210	Проверена опора №210 на загнивание.	16.06.2017
106	Кривошеинский	КР-7	Кривошеино	24.05.17 7:31	24.05.17 8:40	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №29-30 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	15.06.2017
107	СВЛ ПО ВЭС	С-52	Асино 220	24.05.17 7:36	24.05.17 7:36	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №54-55 ВЛ С-54	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ С-54 в пролете опор №54-55 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	09.06.2017
108	Первомайский	СГ-8	Сергеево	24.05.17 10:15	24.05.17 10:20	Повреждение изолятора на ЛР 5-СГ-8 (опора №248)	Произведена замена опорного изолятора на ЛР 5-СГ-8.	14.06.2017
109	Молчановский	МН-13	Молчановская НПС	24.05.17 11:07	24.05.17 12:14	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №75-76, №252-253	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	16.06.2017
110	Шегарский	МР-5	Маркелово	24.05.17 11:20	24.05.17 13:46	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №160-161 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	13.06.2017
111	СВЛ ПО СЭС	С-27	Коломинские Гривы	24.05.17 11:32	24.05.17 12:18	В пролете опор №65-66 падение дерева на провод фазы "С" из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	26.07.2017 30.06.2017
112	Асиновский	А-22	Асино 220	24.05.17 12:19	24.05.17 12:19	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №181-182 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-22 на предмет выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №181-182. Произведена их вырубка.	09.06.2017
113	Асиновский	Н-4	Ново-Николаевка	24.05.17 13:05	24.05.17 16:05	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №77-78 из-за пределов охранной зоны ВЛ, обрыв проводов 3-х фаз	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	09.06.2017
114	СВЛ ПО ЦЭС	35АТ	Заря	24.05.17 13:47	24.05.17 13:47	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №131-132 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	09.06.2017
115	Рыбаловский	Л-13	Левобережная	24.05.17 18:15	24.05.17 18:38	Причина отключения ВЛ не выявлена	Выполнен командирский осмотр ВЛ-10 кВ ф.Л-13 для выявления причин отключения.	12.06.2017
116	Шегарский	МР-8	Маркелово	24.05.17 19:08	24.05.17 21:27	Падение деревьев на провода ВЛ в пролете опор №136-137 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	16.06.2017
117	СВЛ ПО ЦЭС	3559	Малиновка	24.05.17 22:19	24.05.17 22:19	Обгоревшая береза под проводами ВЛ в пролете опор №141-142	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ пролете опор №141-142, произведена их вырубка.	16.06.2017
118	СПС ПО ЦЭС	С-85	Солнечная	25.05.17 11:14	25.05.17 11:14	Послеаварийная проверка РЗА ВЛ 110 кВ Зональная - Солнечная (С-85) в связи с отказом работы АПВ на ПС Солнечная 20.05.17	Обновлена версия внутреннего ПО терминала Сириус-3-ЛВ-03 УРЗА ВЛ С-85 ПС 110кВ Солнечная.	03.07.2017
119	Кожевниковский	С-20	Вороново	26.05.17 21:59	26.05.17 22:45	В пролете опор №33-34 упало дерево, спиленное сторонними лицами	Составлен акт нарушения охранной зоны ВЛ и направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	31.05.2017
120	Рыбаловский	ЗЛ-6	Зоркальцево	27.05.17 11:34	27.05.17 11:38	Повреждение проходного изолятора в ТП ЗЛ-8-10	Произведена замена поврежденного проходного изолятора в ТП ЗЛ-8-10.	13.06.2017
121	Богашевский	В-6	Вершинино	28.05.17 22:33	29.05.17 0:54	Падение деревьев на провода ВЛ в пролете опор №81-82 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	16.06.2017
122	Кривошеинский	КР-7	Кривошеино	29.05.17 10:08	29.05.17 10:40	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №233-234 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	15.06.2017
123	Колпашевский	К-1026	Колпашево	29.05.17 12:42	29.05.17 12:54	Повреждение в/вольтовой концевой кабельной муфты в ТП К-1016-4	Произведен ремонт КЛ-10 кВ в ТП К-1016-4.	14.06.2017

124	Кривошеинский	ВД-1	Володино-110	29.05.17 23:43	30.05.17 0:40	Падение большой ветки тополя на провода ВЛ в пролете опор №419-420 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их подрезка.	16.06.2017
125	Рыбаловский	МК-5	Моряковка	30.05.17 13:35	30.05.17 22:29	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №48-49 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	09.06.2017
126	Богашевский	МЖ-3	Межениновка	30.05.17 14:43	30.05.17 14:47	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №29-30 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	16.06.2017
127	Центральный	М-5	Малиновка	30.05.17 15:18	30.05.17 16:44	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №29-30 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	12.06.2017
128	Центральный	СМ-7	Семилужки	30.05.17 15:30	30.05.17 15:30	В пролете опор №56-58 перекрытие на ДКР	Произведена вырубка ДКР в пролёте опор №56-58.	13.06.2017
129	СВЛ ПО ВЭС	С-7А	Асино 110	30.05.17 15:57	30.05.17 15:57	На опоре №129 повреждение изолятора фазы "А"	Произведена замена подвесных стеклянных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №129.	31.08.2017
130	Шегарский	МЛ-10	Мельниково-110	30.05.17 23:39	31.05.17 1:40	Причина отключения не выявлена	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ.	13.06.2017
131	Кривошеинский	ВД-7	Володино-110	31.05.17 0:22	31.05.17 2:40	Падение дерева на опору №202 из-за пределов охранной зоны ВЛ, обрыв проводов ВЛ в пролете опоры №202	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	05.06.2017
132	Кривошеинский	КР-4	Кривошеино	31.05.17 4:20	31.05.17 4:56	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №40-41 из-за пределов охранной зоны ВЛ, обрыв проводов ВЛ в пролете опор №39-43	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	23.06.2017
133	Центральный	М-11	Малиновка	31.05.17 19:26	31.05.17 19:59	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №158-159 из-за пределов охранной зоны ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена их вырубка.	12.06.2017

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 31,308 тыс.кВтч