

Сведения о техническом состоянии электрических сетей ПАО "ТРК" за февраль 2018 года

Технологические нарушения в электрических сетях 6-110кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Диспетчерское наименование	Подстанция	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	срок исполнения мероприятия
				Откл	Вкл			
1	Бакчарский	БР-18	Бакчар	26.02.18 14:26	26.02.18 14:59	Повреждение кабельной воронки на опоре 24.	Проведён внеочередной осмотр кабельного хозяйства ф.БР-18.	01.03.2018
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 0,637 тыс.кВтч								