

УТВЕРЖДАЮ:
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала ОАО "СО-ЕЭС" Томское РДУ
 П.В. Яким
 «24» 12 2012 года

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования на январь 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечание: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта 1), 2)		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110 кВ														
ВЛ 110 кВ Типсино-Колпашево (С-57К)	1	15.01	15.01		Наложение ремонтного банджа на грозотрос. АГ-1 час.	1	15.01	15.01	1	15.01	15.01	1	15.01	15.01
Перенос места разрыва транзита 110 кВ Асино – Чажемто (С-52, С-53, С-54, С-55, С-56, С-57, С-57К, С-40)	1	15.01	15.01		В связи с ремонтными работами на ВЛ 110 кВ С-57К. АГ-1 час.	1	15.01	15.01	1	15.01	15.01	1	15.01	15.01
ВЛ 110 кВ Типсино-Колпашево (С-57К)	1	29.01	29.01		Наложение ремонтного банджа на провод, замена изоляторов. АГ-1 час.	1	29.01	29.01	1	29.01	29.01	1	29.01	29.01
Перенос места разрыва транзита 110 кВ Асино – Чажемто (С-52, С-53, С-54, С-55, С-56, С-57, С-57К, С-40)	1	29.01	29.01		В связи с ремонтными работами на ВЛ 110 кВ С-57К. АГ-1 час.	1	29.01	29.01	1	29.01	29.01	1	29.01	29.01

Заместитель главного диспетчера - начальник ОДС Томского РДУ

Начальник СЭР Томского РДУ



О.Н. Пятков

Д.А. Кулешков

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1) – Заполняется при подаче предложений в месячный график.
- 2) – Заполняется организациями.
- 3) – Заполняется филиалами и ИА ОАО «СО ЕЭС»