


УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора -  
главный диспетчер  
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Томское РДУ

 Д.А. Кулешков  
«26» 02 2015 года

**Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования на март 2015 года**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) <sup>2)</sup>	Разрешенный срок ремонта <sup>3)</sup>			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. <sup>3)</sup>	Примечание: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. <sup>2)</sup>	Заявленный в месячный график срок ремонта <sup>2)</sup>			Заявленный в годовой график срок ремонта <sup>2)</sup>			Выделенный в годовом графике срок ремонта <sup>1),2)</sup>		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>ВЛ 220 кВ</b>														
ВЛ 220 кВ Томская – Володино с отпайкой на ПС Орловка I цепь (ТВ-231)	1	17.03	17.03		Ремонт грозотроса оп.№119-120, АГ-2ч.	1	17.03	17.03						
<b>ВЛ 110 кВ</b>														
ВЛ 110 кВ ГПП-220 – ГПП-1 (С-123)	5	02.03	06.03		ПС 220 кВ ГПП-220: ТР ЛР и ОР С-123, АГ-1ч.	5	02.03	06.03	5	02.03	06.03	5	02.03	06.03
ВЛ 110 кВ Советско-Соснинская – Вахская с отпайкой на ПС Григорьевская I цепь (СС-3)	4	02.03	05.03		ПС 220 кВ Советско-Соснинская: ТР ЛР и ОР СС-3, ВЧЗ и КС СС-3, АГ-2ч.	4	02.03	05.03	4	02.03	05.03	4	02.03	05.03
ВЛ 110 кВ Советско-Соснинская – Вахская с отпайками II цепь (СС-4)	4	10.03	13.03		ПС 220 кВ Советско-Соснинская: ТР ЛР и ОР СС-4, ВЧЗ и КС СС-4, АГ-2ч.	4	10.03	13.03	4	09.03	12.03	4	09.03	12.03
ВЛ 110 кВ ГПП-220 – ГПП-3 (С-115)	2	23.03	24.03		ПС 220 кВ ГПП-220: ТР ЛР и ОР С-115, ТО ВЧЗ и КС С-115, АГ-2ч.	2	23.03	24.03	2	23.03	24.03	2	23.03	24.03
ВЛ 110 кВ ГПП-220 – ГПП-2 СХК с отпайками (Т-2)	2	25.03	26.03		ПС 220 кВ ГПП-220: ТР ЛР и ОР ВЛ Т-2, АГ-1ч.	2	25.03	26.03	2	25.03	26.03	2	25.03	26.03
ВЛ 110 кВ ГПП-220 – ГПП-14 (С-120)	2	30.03	31.03		ПС 220 кВ ГПП-220: ТР ЛР и ОР ВЛ С-120, АГ-1ч.	2	30.03	31.03	2	30.03	31.03	2	30.03	31.03
ВЛ 110 кВ Асино - Первомайская (С-51)	2	10.03	11.03		Замена изоляторов, верховой осмотр. АГ-1 час.	2	10.03	11.03	2	10.03	11.03	2	10.03	11.03
<b>ПС 220 кВ Восточная</b>														
ОВ-220	4	10.03	13.03		ТР ОВ-220, ОР-220 ОВ-220, ТО ТТ-220 ОВ-220, отбор масла из вводов ОВ-220, в/в испытания, проверка РЗА, АГ-2ч.	4	10.03	13.03	5	23.03	27.03	5	23.03	27.03
ОСШ-220	4	10.03	13.03		ТР ОР-220 ОВ-220, АГ-2ч.	4	10.03	13.03	5	23.03	27.03	5	23.03	27.03
В-110 С-6	5	16.03	20.03	За ОВ-110	КР В-110 С-6, проверка РЗА, АГ-8ч.	5	16.03	20.03	5	23.03	27.03	5	23.03	27.03
<b>ПС 220 кВ ГПП-220</b>														
В-110 С-123	5	02.03	06.03		ТР В-110 ВЛ С-123, ЛР С-123, ТО ТТ-110 ВЛ С-123, отбор масла из бака и вводов В-110 С-123, ТТ-110, проверка РЗА АГ-2ч.	5	02.03	06.03	5	02.03	06.03	5	02.03	06.03
ОСШ 110 кВ 2 секция	5	02.03	06.03		ТР ОР С-123, АГ-1ч.	5	02.03	06.03	5	02.03	06.03	5	02.03	06.03
В-110 С-115	2	23.03	24.03		ТР ШР-2сш1сек С-115, ЛР С-115, ТО ТТ-110 ВЛ С-115, отбор масла из ТТ-110, проверка РЗА АГ-2ч.	2	23.03	24.03	2	23.03	24.03	2	23.03	24.03

2 СШ 110 кВ 1 секция	15	23.03	06.04		ТР 2 СШ 110 кВ 1 секции, ТР ШР-2сш1сек С-115, ШР-2сш1сек ВЛ Т-2, ШР-2сш1сек ОВ-110-1, ШР-2сш1сек С-120, ШР-2сш-1сек С-121, ШР-2сш1сек ШСВ-110-1, ШР-2сш1сек АТ-1, ШР-2сш1сек СВ-110-2, ШР-2сш-1сек ТН-110, АГ-4ч.	15	23.03	06.04	15	23.03	06.04	15	23.03	06.04	
ОСШ 110 кВ 1 секция	11	23.03	02.04		ТР ОР С-115, ОР ВЛ Т-2, ОР ОВ-110-1, ОР С-120, ОР С-121, АГ-2ч.	11	23.03	02.04	11	23.03	02.04	11	23.03	02.04	
ШСВ-110-1	15	23.03	06.04		ТР ШР-2сш1сек ШСВ-110-1, отбор проб масла с бака, вводов ШСВ-110-1, проверка РЗА АГ-2ч.	15	23.03	06.04	15	23.03	06.04	15	23.03	06.04	
В-110 ВЛ Т-2	2	25.03	26.03		ТР ШР-2сш1сек ВЛ Т-2, ЛР ВЛ Т-2, ТО ТТ-110 ВЛ Т-2, отбор масла из ТТ-110, АГ-2ч.	2	25.03	26.03	2	25.03	26.03	2	25.03	26.03	
ОВ-110-1	1	27.03	27.03		ТР ШР-2сш1сек ОВ-110-1, ОР ОВ-110-1, отбор проб масла из вводов ОВ-110-1, АГ-2ч.	1	27.03	27.03	1	27.03	27.03	1	27.03	27.03	
В-110 С-120	4	30.03	02.04		ТР ШР-2сш1сек С-120, ЛР С-120, ТО ТТ-110 С-120, отбор масла из ТТ-110, проверка РЗА АГ-2ч.	4	30.03	02.04	4	30.03	02.04	4	30.03	02.04	
<b>ПС 220 кВ Зональная</b>															
В-110 С-84	5	02.03	06.03	3а ОВ-110	КР В-110 С-84, проверка РЗА АГ-8ч.	5	02.03	06.03	5	02.03	06.03	5	02.03	06.03	
В-110 С-85	4	10.03	13.03	3а ОВ-110	КР В-110 С-85, ТО ТТ-110 ВЛ С-85 К-1, ТТ-110 ВЛ С-85 К-2, отбор масла из ТТ-110, проверка РЗА АГ-8ч.	4	10.03	13.03	4	09.03	13.03	4	09.03	13.03	
ОВ-110	5	16.03	20.03		КР ОВ-110, ТО ТТ ОВ-110 К-1, ТТ ОВ-110 К-2, отбор масла из ТТ-110, АГ-8ч.	5	16.03	20.03	5	16.03	20.03	5	16.03	20.03	
В-110 С-3	5	30.03	03.04	3а ОВ-110	КР В-110 ВЛ С-3, ТО ТТ-110 ВЛ С-3 К-1, ТТ-110 ВЛ С-3 К-2, отбор масла из ТТ-110, АГ-8ч.	5	30.03	03.04	5	30.03	03.04	5	30.03	03.04	
<b>ПС 220 кВ Паравель</b>															
АТ-1				В связи с нарушением надежного энергоснабжения. Ремонт возможен при выполнении условий письма исх.№ Р55-6-П-19-288	ТР ВДТ-1, КР АТ-1, ШМ-10 АТ-1, в/в испытания, отбор проб масла, АГ- ВЗ	32	30.03	30.04	32	30.03	30.04	32	30.03	30.04	
<b>ПС 220 кВ Раскино</b>															
Т-2	7	16.03	22.03		ТР Т-2, ЦВ (замена вводов 220 кВ ф.А, В, С - 3 шт.), КР ШМ-10 АТ-2, в/в испытания, отбор проб масла, АГ-8ч.	7	16.03	22.03	5	28.09	02.10	5	28.09	02.10	
<b>ПС 220 кВ Чапаевка</b>															
ТН-110-1	2	16.03	17.03		Проверка РЗА, АГ-2ч	2	16.03	17.03	2	16.03	17.03	2	16.03	17.03	
ОСШ-110	1	17.03	17.03		Проверка РЗА ТН-110 ОСШ ф.В, АГ-2ч	1	17.03	17.03	1	17.03	17.03	1	17.03	17.03	
В-110 С-93	3	23.03	25.03	3а ОВ-110	Проверка РЗА, АГ-2ч	3	23.03	25.03	3	23.03	25.03	3	23.03	25.03	
<b>ПС 220 кВ Советско-Соснинская</b>															
В-110 СС-3	4	02.03	05.03		ТР ЛР СС-3, ТО ТТ-110 СС-3, отбор проб масла из бака, ввода В-110 СС-3, ТТ-110 СС-3, проверка РЗА АГ-2ч.	4	02.03	05.03	4	03.03	06.03	4	02.03	05.03	
ОСШ-110	1	05.03	05.03		ТР ОР СС-3, АГ-2ч.	1	05.03	05.03	4	03.03	06.03	4	02.03	05.03	
В-110 СС-4	4	10.03	13.03		ТР ЛР СС-4, ТО ТТ-110 СС-4, отбор проб масла из бака В-110 СС-4, ТТ-110 СС-4, проверка РЗА АГ-2ч.	4	10.03	13.03	4	09.03	12.03	4	09.03	12.03	
ОСШ-110	2	12.03	13.03		ТР ОР СС-4, ОР ОВ-110, АГ-2ч.	2	12.03	13.03	5	09.03	13.03	5	09.03	13.03	

T-2	2	11.03	12.03		Устране дефекта тепловизионного контроля болтового соединения обмотки 10кВ, АГ-1ч	2	11.03	12.03						
ОВ-110	2	12.03	13.03		ТО ОР ОВ-110, ТТ-110 ОВ, АГ-2ч.	2	12.03	13.03	1	13.03	13.03	1	13.03	13.03
<b>ПС 110 кВ Раздольное</b>														
В-110 ВЛ С-93	5	09.03	13.03		Проверка РЗА, с переводом за ОШСВ-110. АГ-1 час.	5	09.03	13.03						
В-110 ВЛ С-94	5	02.03	06.03		Проверка РЗА, с переводом за ОШСВ-110. АГ-1 час.	5	02.03	06.03						
В-110 ВЛ С-95	5	23.03	27.03		Проверка РЗА, с переводом за ОШСВ-110. АГ-1 час.	5	23.03	27.03						
В-110 ВЛ С-96	5	16.03	20.03		Проверка РЗА, с переводом за ОШСВ-110. АГ-1 час.	5	16.03	20.03						
ОШСВ-110	4	28.03	31.03		Проверка РЗА. АГ-1 час.	4	28.03	31.03						

Начальник ОДС Томского РДУ



А.В. Красов

Начальник СЭР Томского РДУ



Т.Р. Березницкая

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- 1) – Заполняется при подаче предложений в месячный график.
- 2) – Заполняется организациями.
- 3) – Заполняется филиалами и ИА ОАО «СО ЕЭС»