

Сведения о техническом состоянии электрических сетей 0,4кВ ПАО "ТРК" за август 2017 года

Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Питающая подстанция	Диспетчерское наименование фидера	Дисп.наим. ТП	№ фидера 0,4кВ	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	срок исполнения мероприятия
						Откл	Вкл			
1	Чанский	Усть Бакчар	УБ-1018	УБ-1018-31	ф.1	05.08.17 13:51	05.08.17 14:52	неисправность АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УБ-1018-31	Произведена замена АВ ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УБ-1018-31.	05.08.2017
2	Шегарский	Бабарыкино	БА-2	БА-2-2	ф.1	06.08.17 9:45	06.08.17 11:30	обрыв проводов ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП БА-2-2	Произведен восстановительный ремонт провода 0,4-кВ ф.1 от ТП БА-2-2.	14.08.2017
3	Шегарский	Победа	ПБ-5	ПБ-5-33	ф.2	07.08.17 8:00	07.08.17 9:30	схлёт проводов ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП ПБ-5-33	Произведена регулировка стрелы провеса ф.2 от ТП ПБ-5-33.	14.08.2017
4	Шегарский	Маркелово	МР-8	МР-8-15	ф.1	07.08.17 10:00	07.08.17 14:00	схлёт проводов ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП МР-8-15	Произведена регулировка стрелы провеса ф.1 от ТП МР-8-15.	14.09.2017
5	Колпашевский	Колпашево	К-1026	К-1026-7	ф.3	07.08.17 11:33	07.08.17 12:30	обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ф.3 вследствие падения дерева	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4кВ ф.3ТП К-1026-7.	07.08.2017
6	Колпашевский	Колпашево	К-1032	К-1032-42	ф.1	07.08.17 14:36	07.08.17 15:28	обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 вследствие падения дерева	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП К-1032-42.	07.08.2017
7	Каргасокский	Каргасок	КР-1017	КР-1017-23	ф.1	07.08.17 16:45	07.08.17 18:37	обрыв провода ВЛ 0,4 кВ вследствие падения дерева	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП КР-1017-23.	07.08.2017
8	Парабельский	Парабель	ПР-1012	ПР-1012-22	ф.4	08.08.17 11:20	08.08.17 12:13	схлёт проводов ВЛ 0,4 кВ ф.4 ПР-1012-22	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП ПР-1012-22.	08.08.2017
9	Колпашевский	Чажемто	Ч-1010	Ч-1010-2	ф.1	10.08.17 20:55	10.08.17 22:00	обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 вследствие падения дерева	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Ч-1010-2.	10.08.2017
10	Рыбаловский	Петрово	ПО-4	ПО-4-1	ф.3	11.08.17 9:50	11.08.17 11:26	обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП ПО-4-1	Произведен восстановительный ремонт провода 0,4 кВ ф.3 от ТП ПО-4-1.	14.08.2017
11	Асиновский	Асино	А-31	А-31-2	ф.1	15.08.17 9:15	15.08.17 9:40	обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП А-31-2.	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП А-31-2.	16.09.2017
12	Шегарский	Гусево	ГС-17	ГС-17-11	ф.2	16.08.17 16:00	16.08.17 17:30	Причина отключения не выявлена	Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП ГС-17-11.	18.08.2017
13	Первомайский	Первомайская	П-10	П-10-13	ф.2	17.08.17 20:11	17.08.17 21:05	наезд на опору ВЛ 0,4 кВ ф.2 сторонними лицами	Составлен акт о нарушении охранной зоны ВЛ-0,4 кВ и направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	21.08.2017
14	Колпашевский	Колпашево	К-1032	К-1032-19	ф.1	29.08.17 21:17	29.08.17 22:05	схлёт проводов ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП К-1032-19	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП К-1032-19.	29.08.2017
15	Александровский	Александрово	А-1008	А-1008-8	ф.2	29.08.17 21:42	29.08.17 22:23	схлёт проводов ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП А-1008-8	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП А-1008-2.	29.08.2017

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 0,404 тыс.кВтч