

УТВЕРЖДАЮ:


Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Томское РДУ
П.В. Якис
2013 года

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования на февраль 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾	Примечание: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110 кВ														
ВЛ 110 кВ Типсино-Колпашево (С-57К)	1	19.02	19.02		Наложение ремонтного бандажа на провод, наложение ремонтного бандажа на грозотрос, замена изоляторов. АГ-1 час.	1	19.02	19.02	1	19.02	19.02	1	19.02	19.02
Перенос места разрыва транзита 110 кВ Асино – Чажемто (С-52, С-53, С-54, С-55, С-56, С-57, С-57К, С-40)	1	19.02	19.02		В связи с ремонтными работами на ВЛ 110 кВ С-57К. АГ-1 час.	1	19.02	19.02	1	19.02	19.02	1	19.02	19.02
ВЛ 110 кВ Чапаевка – Катальгинская с отпайкой на ПС Ломовая II цепь (С-92)	1	19.02	19.02	ВЛ 110 кВ С-91 в работе	Верховой осмотр. АГ-1 час.	1	19.02	19.02	1	19.02	19.02	1	19.02	19.02
ВЛ 110 кВ Чапаевка – Катальгинская с отпайкой на ПС Ломовая I цепь (С-91)	1	19.02	19.02	ВЛ 110 кВ С-92 в работе	Верховой осмотр. АГ-1 час.	1	19.02	19.02	1	19.02	19.02	1	19.02	19.02

Заместитель главного диспетчера - начальник ОДС Томского РДУ

Начальник СЭР Томского РДУ



О.Н. Пятков

Д.А. Кулешков

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1) – Заполняется при подаче предложений в месячный график.
- 2) – Заполняется организациями.
- 3) – Заполняется филиалами и ИА ОАО «СО ЕЭС»