

Сведения о техническом состоянии электрических сетей 0,4кВ ПАО "ТРК" за март 2018 года

Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Питающая подстанция	Диспетчерское наименование фидера	Дисп.наим. ТП	№ фидера 0,4кВ	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	срок исполнения мероприятия
						Откл	Вкл			
1	Шегарский	Мельниково	МЛ-10	МЛ-10-9	ф.2	07.03.18 11:30	07.03.18 11:50	Не выявлено	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП МЛ-10-9 на предмет выявления причин отключения.	12.03.2018
2	Молчановский	Могочино	МГ-8	МГ-8-11	ф.2	07.03.18 16:00	07.03.18 16:40	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ф.2 от ТП МГ-8-11.	12.03.2018
3	Молчановский	Могочино	МГ-1	МГ-1-2	ф.3	07.03.18 17:05	07.03.18 18:35	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ф.3 от ТП МГ-1-2.	12.03.2018
4	Шегарский	Победа	ПБ-5	ПБ-5-24	ф.5	07.03.18 17:20	07.03.18 18:27	Не выявлено	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП ПБ-5-24 на предмет выявления причин отключения.	12.03.2018
5	Шегарский	Каргала	КГ-3	КГ-3-11	ф.2	07.03.18 19:20	07.03.18 20:20	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ф.2 от ТП КГ-3-11.	12.03.2018
6	Кривошеинский	Володино	ВД-7	ВД-7-5	ф.3	07.03.18 20:20	07.03.18 22:00	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ф.3 от ТП ВД-7-5.	12.03.2018
7	Чанский	Каргала	КГ-1004	КГ-1004-6	ф.2	07.03.18 21:37	07.03.18 22:36	Обрыв провода	Произведено восстановление вязки провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП КГ-1004-6.	07.03.2018
8	Рыболовский	Левобережная	Л-13	Л-13-3	ф.2	14.03.18 11:50	14.03.18 12:37	Обрыв провода	Произведено восстановление поврежденного провода ф.2 от ТП Л-13-3.	16.03.2018
9	Центральный	Малиновка	М-5	М-5-10	ф.4	15.03.18 20:00	15.03.18 21:14	Не выявлено	Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП М-5-10 на предмет выявления причин отключения.	16.03.2018
10	Шегарский	Мельниково	МЛ-14	МЛ-14-1	ф.10	17.03.18 15:05	17.03.18 15:45	Не выявлено	Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП МЛ-14-1 на предмет выявления причин отключения.	21.03.2018
11	Парабельский	Парабель	ПР-1011	ПР-1011-2	ф.2	19.03.18 11:23	19.03.18 11:52	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1020-14.	19.03.2018
12	Парабельский	Парабель	ПР-1012	ПР-1012-22	ф.2	19.03.18 13:30	19.03.18 16:35	Дерево	Снято дерево с проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП ПР-1012-22.	19.03.2018
13	Шегарский	Монастырка	МС-1	МС-1-3	ф.1	19.03.18 15:30	19.03.18 18:00	Обрыв провода	Произведён восстановительный ремонт провода 0,4 кВ ф.1 от ТП МС-1-3.	21.03.2018
14	Парабельский	Парабель	ПР-1020	ПР-1020-14	ф.1	19.03.18 17:30	19.03.18 19:58	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1020-14.	19.03.2018
15	Колпашевский	Тогур	Т-1008	Т-1008-5	ф.1	19.03.18 23:14	19.03.18 23:24	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП К-1022-33.	19.03.2018

16	Шегарский	Мельниково	МЛ-13	МЛ-13-1	ф.1	20.03.18 5:20	20.03.18 10:50	Обрыв провода	Произведён восстановительный ремонт провода 0,4 кВ ф.1 от ТП МЛ-13-1.	01.04.2018
17	Шегарский	Батурино	БТ-1	БТ-1-2	ф.2	20.03.18 6:10	20.03.18 9:00	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ф.2 от ТП БТ-1-2.	01.04.2018
18	Рыбаловский	Левобережная	Л-13	Л-13-13	ф.2	20.03.18 6:42	20.03.18 8:49	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ф.2 от ТП Л-13-13.	20.03.2018
19	Центральный	Корнилово	КО-13	КО-13-8	ф.4	20.03.18 7:24	20.03.18 8:30	Не выявлено	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП КО-13-8 на предмет выявления причин отключения.	20.03.2018
20	Богашевский	Калтай	Г-6	Г-6-12	ф.2	20.03.18 8:15	20.03.18 11:46	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ф.2 от ТП Г-6-12.	20.03.2018
21	Асиновский	Асино	А-24	А-24-1	ф.1	20.03.18 8:40	20.03.18 9:00	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ф.1 от ТП А-24-1.	01.04.2018
22	Богашевский	Аэропорт	АП-6	АП-6-10	ф.2	20.03.18 9:56	20.03.18 10:40	Обрыв провода	Произведён восстановительный ремонт провода ф.2 от АП-6-10 в пролёте опор №8-9.	20.03.2018
23	Центральный	Копылово	К-5	К-5-3	ф.2	20.03.18 10:14	20.03.18 12:04	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ф.2 от ТП К-5-3.	20.03.2018
24	Асиновский	Кировская	Г-5	Г-5-7	ф.1	20.03.18 10:30	20.03.18 10:45	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ф.1 от ТП Г-5-7.	22.03.2018
25	Колпашевский	Чажемто	Ч-1002	Ч-1002-3	ф.2	21.03.18 10:01	21.03.18 10:20	Обрыв провода	Произведено восстановление вязки провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Ч-1002-3.	21.03.2018
26	Рыбаловский	Петрово	ПО-1	ПО-1-2	ф.1	28.03.18 13:25	28.03.18 14:13	Обрыв провода	Произведён восстановительный ремонт провода 0,4 кВ ф.1 от ТП ПО-1-2.	02.04.2018
27	Колпашевский	Колпашево	К-1016	К-1016-11	ф.3	30.03.18 15:40	30.03.18 16:03	Обрыв провода	Произведено восстановление вязки провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП К-1016-11.	30.03.2018
28	Рыбаловский	Рыбало	РБ-7	РБ-7-15	ф.2	30.03.18 18:33	30.03.18 18:40	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ф.2 от ТП РБ-7-15.	02.04.2018
29	Рыбаловский	Нелюбино	Н-18	Н-18-3	ф.2	30.03.18 19:16	30.03.18 19:20	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ф.2 от ТП Н-18-3.	02.04.2018

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 1,761 тыс.кВтч