

Сведения о техническом состоянии электрических сетей 0,4кВ ПАО "ТРК" за февраль 2018 года

Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 кВ

| № п/п | ПАО "ТРК", районы электрических сетей | Питающая подстанция | Диспетчерское наименование фидера | Дисп.наим. ТП | № фидера 0,4кВ | Дата, время | | Причина отключения | Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения | срок исполнения мероприятия |
|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | Откл | Вкл | | | |
| 1 | Асиновский | Новиковка | НВ-9 | НВ-9-10 | ф.1 | 07.02.18 23:10 | 08.02.18 0:58 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП НВ-9-10 | Произведён восстановительный ремонт провода в пролёте опор №2-3 ф.1 от ТП НВ-9-10. | 09.02.2018 |
| Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 0,034 тыс.кВтч | | | | | | | | | | |