

Сведения о техническом состоянии электрических сетей 0,4кВ ПАО "ТРК" за ноябрь 2017 года

Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Питающая подстанция	Диспетчерское наименование фидера	Дисп.наим. ТП	№ фидера 0,4кВ	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	Срок исполнения мероприятия
						Откл	Вкл			
1	Шегарский	Мельниково	МЛ-12	МЛ-12-6	ф.5	02.11.17 18:55	02.11.17 19:05	Обрыв провода ВЛ 0,4кВ ф.5	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП МЛ-12-6.	03.11.2017
2	Колпашевский	Колпашево	К-1003	К-1003-4	ф.1	03.11.17 10:24	03.11.17 10:34	Схлест проводов ВЛ 0,4кВ ф.1	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП К-1003-4.	03.11.2017
3	Шегарский	Маркелово	МР-8	МР-8-5	ф.3	04.11.17 8:01	04.11.17 13:05	Обрыв провода ВЛ 0,4кВ ф.3 в пролете опор №6-7	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП МР-8-5.	06.11.2017
4	Колпашевский	Колпашево	К-1026	К-1026-3	ф.2	04.11.17 9:46	04.11.17 10:12	Падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ ф.2	Произведено удаление ветки дерева с проводов ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП К-1026-3, произведена подрезка веток деревьев.	04.11.2017
5	Шегарский	Маркелово	МР-10	МР-10-6	ф.2	04.11.17 10:05	04.11.17 15:11	Обрыв проводов ВЛ 0,4 кВ в пролёте опор №20-21 ф.2	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП МР-10-6.	04.11.2017
6	Шегарский	Монастырка	МС-1	МС-1-3	ф.1	04.11.17 10:30	04.11.17 17:27	Причина отключения не выявлена	Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП МС-1-3 на предмет выявления причин отключения.	06.11.2017
7	Рыболовский	Левобережная	Л-13-14	Л-13	ф.1	05.11.17 14:30	05.11.17 14:55	Схлест проводов ВЛ 0,4кВ ф.1	Произведена регулировка стрелы провеса провода ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП Л-13-14.	06.11.2017
8	Шегарский	Малобрагино	МБ-6	МБ-6-3	ф.3	05.11.17 15:35	05.11.17 17:50	Причина отключения не выявлена	Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП МБ-6-3 на предмет выявления причин отключения.	06.11.2017
9	Шегарский	Каргала	КГ-8	КГ-8-5	ф.1	05.11.17 16:10	05.11.17 16:25	Обрыв проводов ВЛ 0,4 кВ ф.1 на опоре №31	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП КГ-8-5.	05.11.2017
10	Колпашевский	Колпашево	К-1030	К-1030-18	ф.5	07.11.17 13:55	07.11.17 14:06	Схлест проводов ВЛ 0,4кВ ф.5 и перегоревшая вставка ПН-2	1. Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП К-1030-18. 2. Произведена замена плавкой вставки ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП К-1030-18.	07.11.2017 07.11.2017
11	Шегарский	Победа	ПБ-5	ПБ-5-24	ф.3	11.11.17 1:21	11.11.17 3:36	Схлест проводов ВЛ 0,4кВ ф.3	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП ПБ-5-24, выполнен внеочередной осмотр ВЛ.	13.11.2017
12	Шегарский	Мельниково 110	МЛ-13	МЛ-13-3	ф.2	17.11.17 12:30	17.11.17 16:40	Схлест проводов ВЛ 0,4кВ ф.2	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП МЛ-13-3, выполнен внеочередной осмотр ВЛ.	21.11.2017
13	Парабельский	Парабель	ПР-1012	ПР-1012-22	ф.1	19.11.17 14:10	19.11.17 18:23	Неисправность АВ ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1012-22	Произведена замена АВ ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1012-22.	19.11.2017
14	Шегарский	Баткат	БТ-1	БТ-1-2	ф.1	25.11.17 15:30	25.11.17 16:30	Причина отключения не выявлена	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП БТ-1-2.	28.11.2017
15	Шегарский	Мельниково 110	МЛ-4	МЛ-4-5	ф.3	26.11.17 5:00	26.11.17 6:00	Причина отключения не выявлена	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП МЛ-4-5.	28.11.2017
16	Колпашевский	Колпашево	К-1022	К-1022-12	ф.4	28.11.17 12:38	28.11.17 13:40	Обрыв провода ВЛ 0,4кВ при проезде под ВЛ негабаритной техники	Произведено восстановление провода ВЛ 0,4кВ и замена вставки ПН-2 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП К-1022-12.	28.11.2017

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 0,806 тыс.кВтч