

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора -
главный диспетчер

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Томское РДУ

 Д.А. Кулешков


«26»  2015 года

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования на февраль 2015 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾	Примечание: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 220 кВ Советско-Соснинская														
T-2	2	19.02	20.02		Устранение дефекта тепловизионного контроля болтового соединения обмотки 10 кВ, АГ-1ч	2	19.02	20.02						

Начальник ОДС Томского РДУ

Начальник СЭР Томского РДУ


А.В. Красов


Т.Р. Березницкая

ПРИМЕЧАНИЯ:

1) – Заполняется при подаче предложений в месячный график.

2) – Заполняется организациями.

3) – Заполняется филиалами и ИА ОАО «СО ЕЭС»