

Сведения о техническом состоянии электрических сетей ПАО "ТРК" за март 2017 года

Технологические нарушения в электрических сетях 6-110кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Диспетчерское наименование	Подстанция	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	срок исполнения мероприятия
				Откл	Вкл			
1	СПС	С-7	Восточная	01.03.17 15:46	01.03.17 22:23	Подтекание масла из армировочного шва	Произведен восстановительный ремонт В-110 ВЛ С-18 ПС 110кВ Мельниково-110.	03.04.2017
2	Чаинский	УБ-1012	УстьБакчар	02.03.17 11:35	02.03.17 13:50	Повреждение 2-х опорных изоляторов на ЛР 5-УБ-1014	1. Произведена замена двух опорных изоляторов на ЛР 5-УБ-1014. 2. Проведен внеочередной осмотр линейных разъединителей ф. УБ-1012 на предмет выявления дефектных опорных изоляторов.	06.03.2017 27.03.2017
3	Асиновский	А-31	Асино 110	05.03.17 14:45	05.03.17 15:42	повреждение опорного изолятора и шарнира на подвижном ноже ВН-10кВ яч.2 ТП А-31-4	Произведен ремонт выключателя нагрузки яч.№2 ТП А-31-4.	07.03.2017
4	Центральный	М-14	Малиновка	12.03.17 15:00	12.03.17 15:00	Схлест проводов ВЛ на опоре №63	Произведена регулировка стрелы провеса провода на опоре №63 ВЛ-10 кВ ф.М-14 и в смежном с ним пролетах.	15.03.2017
5	Асиновский	В-40	ДОК	15.03.17 11:46	15.03.17 12:00	Перекрытие на сторонний грузоподъемный механизм в пролете опор №.23-23/1	Составлен акт нарушения охранной зоны ВЛ и направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	20.03.2017
6	Богашевский	В-6	Вершинино	22.03.17 14:44	22.03.17 16:09	Птица на ЛР 5-В-6	Разработка мероприятия не требуется.	
7	Шегарский	ГС-9	Гусево	22.03.17 19:22	22.03.17 21:40	Дерево на проводах ВЛ в пролете опор №109-110, сваленное бобрами	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ.	29.03.2017
8	Колпашевский	К-1031	Колпашево	23.03.17 12:23	23.03.17 14:13	Спилено дерево в пролете опор № 251-252	Составлен акт обследования места происшествия и направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	23.03.2017
9	Александровский	С-94	Чапаевка	25.03.17 5:20	25.03.17 5:20	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7-8	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их подрезка.	18.04.2017
10	Тегульдетский	Т-1	Тегульдет	26.03.17 5:54	26.03.17 9:15	Падение макушки сухого дерева на проводах ВЛ в пролете опор №241-242	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	14.04.2017
11	Рыбаловский	РБ-7	Рыбалово	27.03.17 1:25	27.03.17 1:25	На ТП РБ-12-4 кошка	Разработка мероприятия не требуется.	
12	Центральный	НК-3	Наумовка	28.03.17 10:27	28.03.17 13:09	Обрыв и схлест проводов ВЛ в пролете опор №16-17	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-10 кВ ф.НК-3 в пролёте опор №16-17. Произведена регулировка провода ВЛ в пролете опор №16-17 и смежных с ним пролетах.	31.03.2017
13	Рыбаловский	Н-15	Нелюбино	29.03.17 11:43	29.03.17 13:09	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №218-219	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-15 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	07.04.2017
14	Первомайский	П-12	Первомайская	29.03.17 12:44	29.03.17 14:30	Повреждение 2-х фарфоровых изоляторов на ЛР 8-П-12 (опора №34)	Произведена замена изоляторов на ЛР 8-П-12, выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления целостности опорных изоляторов на линейных разъединителях ВЛ-10кВ ф.П-12.	03.04.2017
15	Бакчарский	ПВ-7	Поротниково	29.03.17 13:39	29.03.17 13:39	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №17-18	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка	18.04.2017

16	Белоярский	БЯ-2	Белый Яр	29.03.17 13:42	29.03.17 17:00	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №223-224 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка	14.04.2017
17	Кривошеинский	ВД-7	Володино-110	29.03.17 14:00	29.03.17 17:23	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №195-196 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка	18.04.2017
18	Рыбаловский	РБ-4	Рыбалово	30.03.17 16:20	30.03.17 18:04	Падение сухого дерева на провода ВЛ в пролете опор №17/4-17/5	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка	17.04.2017
19	Центральный	М-21	Малиновка	30.03.17 20:10	30.03.17 22:27	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №25-26 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка	18.04.2017
20	Центральный	КО-4	Корнилово	30.03.17 21:05	30.03.17 23:39	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №299-300 из-за пределов просеки ВЛ, обрыв проводов трех фаз	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка	18.04.2017
21	Центральный	ВО-14	Воронино	30.03.17 21:10	30.03.17 23:14	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №187-188 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ ф.ВО-14 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка	18.04.2017
22	Рыбаловский	РБ-7	Рыбалово	31.03.17 0:40	31.03.17 2:20	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №136/6-137/7 из-за пределов просеки ВЛ, обрыв проводов трех фаз	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ ф.РБ-4 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	21.04.2017
23	Шегарский	ПБ-6	Победа	31.03.17 1:40	31.03.17 1:45	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №207-209, 225-226 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	19.04.2017
24	Шегарский	МЛ-15	Мельниково-110	31.03.17 1:55	31.03.17 2:00	Повреждение изолятора на опоре №75	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления дефектных изоляторов, произведена их замена.	10.04.2017
25	Богашевский	АП-8	Аэропорт	31.03.17 3:02	31.03.17 3:03	Срыв изолятора на опоре №69	Произведена замена изоляторов на опоре №69 ВЛ-10 кВ ф.АП-8.	03.04.2017
26	Асиновский	В-40	ДОК	31.03.17 3:24	31.03.17 11:15	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №147-148 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка	19.04.2017
27	Бакчарский	ПВ-11	Поротниково	31.03.17 4:12	31.03.17 4:12	Птица на траверсе опоры №114	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ.	03.04.2017
28	Шегарский	3568	Мельниково-110	31.03.17 5:00	31.03.17 11:05	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №33-34 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка	19.04.2017
29	Кривошеинский	КР-11	Кривошеино	31.03.17 5:03	31.03.17 5:47	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №110-111 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	19.04.2017
30	Кожевниковский	С-21	Чилино	31.03.17 7:40	31.03.17 7:40	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №12-13 из-за пределов просеки при сильном порыве ветра, расплетение грозотроса в пр.12-13	1.Произведен восстановительный ремонт грозотроса в пролете опор №12-13 ВЛ 110кВ Чилино - Кандаурово (С-21). 2. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости произвести их вырубку.	03.04.2017 19.05.2017
31	Центральный	1В-КО-13	Корнилово	31.03.17 7:50	31.03.17 13:25	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №153-154 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка	19.04.2017

32	Кожевниковский	ЧЛ-7	Чилино	31.03.17 8:40	31.03.17 10:10	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №274-275, обрыв проводов трех фаз	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	19.04.2017
33	Кривошеинский	КР-13	Кривошеино	31.03.17 9:05	31.03.17 9:45	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №295-296 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	19.04.2017
34	Рыбаловский	Н-15	Нелобино	31.03.17 9:25	31.03.17 14:30	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №23-24, 48-49 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	13.04.2017
35	Центральный	АР-17	Н Архангельская	31.03.17 10:27	31.03.17 11:47	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №54-55 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости произвести их вырубку.	28.04.2017
36	Колпашевский	Н-1002	Новоильинская	31.03.17 12:04	31.03.17 23:25	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №42-44, 171-172 из-за пределов просеки ВЛ	1. Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-10 кВ ф. Н-1002 в пролетах опор №42-44, 171-177, произведена регулировка стрелы провеса проводов в пролетах опор № 42-44, 171-172, а также смежных с ним пролетах. 2. Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н-1002 на предмет выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	31.03.2017 19.04.2017
37	Центральный	М-11	Малиновка	31.03.17 12:37	31.03.17 16:20	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №60-61 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	10.04.2017
38	Белоярский	БЯ-2	Белый Яр	31.03.17 14:16	31.03.17 16:27	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №223-224 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	14.04.2017
39	Кривошеинский	С-25,С-26	Кривошеино	31.03.17 14:25	31.03.17 15:17	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №78-79 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	21.04.2017
40	Рыбаловский	РБ-11	Рыбалово	31.03.17 15:30	31.03.17 17:00	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №77-78 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ ф.РБ-11 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	12.04.2017
41	Рыбаловский	РБ-16	Рыбалово	31.03.17 15:30	31.03.17 15:32	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7-8	Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.РБ-16 на предмет выявления боковых веток деревьев, угрожающих падением или касанием проводов ВЛ, произведена их подрезка.	14.04.2017
42	Парабельский	ПР-1020	Парабель 220	31.03.17 16:51	31.03.17 19:13	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №154-155 из-за пределов просеки ВЛ	Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.ПР-1020 на предмет выявления боковых веток деревьев, угрожающих падением или касанием проводов ВЛ, произведена их подрезка.	19.04.2017
43	Чанский	ПД-1009	Пудино	31.03.17 17:13	31.03.17 19:29	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №113-114 из-за пределов просеки ВЛ	Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.ПД-1009 на предмет выявления боковых веток деревьев, угрожающих падением или касанием проводов ВЛ, произведена их подрезка.	19.04.2017
44	СВЛ	35АТ	Заря	31.03.17 23:30	31.03.17 23:45	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №73-74 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости произвести их вырубку.	22.09.2017

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 15,411 тыс.кВтч