

Сведения о техническом состоянии электрических сетей 0,4кВ ПАО "ТРК" за февраль 2017 года

Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Питающая подстанция	Диспетчерское наименование фидера	Дисп.наим. ТП	№ фидера 0,4кВ	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	срок исполнения мероприятия
						Откл	Вкл			
1	Богашевский	Богашево	Б-7	Б-7-2	ф.2	05.02.17 9:00	05.02.17 12:38	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провода ф.2 от ТП Б-7-2.	06.02.2017
2	Парабельский	Парабель	ПР-1022	ПР-1022-1	ф.3	04.02.17 17:30	04.02.17 18:08	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП ПР-1022-1.	04.02.2017
3	Парабельский	Парабель	ПР-1024	ПР-1024-7	ф.3	04.02.17 16:53	04.02.17 17:12	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП ПР-1024-7.	04.02.2017
4	Каргасокский	Завьялово	ЗВ-1014	ЗВ-1014-2	ф.2	04.02.17 16:00	04.02.17 18:20	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП ЗВ-1014-2.	04.02.2017
5	Асиновский	Асино	А-31	А-31-19	ф.3	04.02.17 15:02	04.02.17 16:14	Обрыв провода	Произведен восстановительный ремонт провода 0,4 кВ ф.3 от ТП А-31-19	07.02.2017
6	Парабельский	Парабель	ПР-1004	ПР-1004-6	ф.2	04.02.17 21:24	04.02.17 23:46	Обрыв провода	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП ПР-1004-6.	04.02.2017
7	Бакчарский	Бакчар	БР-13	БР-13-5	ф.2	04.02.17 15:27	04.02.17 16:56	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провода ф.2 от ТП БР-13-5.	06.02.2017
8	Колпашевский	Тогур	Т-1013	Т-1013-3	ф.1	18.02.17 12:00	18.02.17 14:36	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Т-1013-3.	18.02.2017
9	Александровский	Александрово	А-1008	А-1008-2	ф.4	27.02.17 23:28	28.02.17 0:16	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провода ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП А-1008-2.	28.02.2017
10	Александровский	Александрово	А-1008	А-1008-9	ф.1	27.02.17 21:40	27.02.17 22:07	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП А-1008-9.	27.02.2017
11	Колпашевский	Колпашево	К-1026	К-1026-17	ф.6	22.02.17 13:40	22.02.17 14:20	Обрыв провода	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП К-1026-17.	22.02.2017
12	Богашевский	Лоскутово	ЛК-13	ЛК-13-3	ф.3	22.02.17 8:00	22.02.17 11:20	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провода ф.3 от ТП ЛК-13-3.	24.02.2017
13	Бакчарский	Плотниково	ПВ-3	ПВ-3-3	ф.1	28.02.17 11:05	28.02.17 13:05	Обрыв провода	Произведен восстановительный ремонт провода ф.1 от ТП ПВ-3-3.	02.03.2017
14	Бакчарский	Бакчар	БР-13	БР-13-5	ф.1	18.02.17 17:00	18.02.17 18:40	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провода ф.1 от ТП БР-13-5.	20.02.2017
15	Бакчарский	Плотниково	ПВ-3	ПВ-3-2	ф.1	10.02.17 19:03	10.02.17 20:14	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провода ф.1 от ТП ПВ-3-2.	11.02.2017
16	Бакчарский	Бакчар	БР-11	БР-11-3	ф.1	10.02.17 10:20	10.02.17 11:47	Обрыв провода	Произведена регулировка стрелы провода ф.1 от ТП БР-11-3.	13.02.2017

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 1,78 тыс.кВтч