

Сведения о техническом состоянии электрических сетей ПАО "ТРК" за март 2018 года

Технологические нарушения в электрических сетях 6-110кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Диспетчерское наименование	Подстанция	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	срок исполнения и мероприятия
				Откл	Вкл			
1	Парабельский	ПР-1006	Парабель 220	03.03.18 11:55	03.03.18 12:34	Слетел изолятор, схлест проводов оп. 196	Произведена установка сорванного с крюка изолятора фазы «В» на опоре №196 ВЛ-10 кВ ф. ПР-1006.	03.03.2018
2	Рыбаловский	Л-15	Левобережная	04.03.18 8:32	04.03.18 9:52	Пр.27/8-27/9 спилено дерево сторонними лицами, обрыв провода.	Составлен акт нарушения охранной зоны ВЛ и направлен в ПАО "ТРК".	30.03.2018
3	Колпашевский	Т-2	Первомайская НПС	05.03.18 23:00	05.03.18 23:00	Повреждение проходного изолятора 10кВ ТСН-2 ф.В.	Проведены внеочередные осмотры оборудования ПС-110 кВ Колпашевского РЭС на предмет наличия сколов фарфоровых изоляторов.	14.04.2018
4	Кожевниковский	С-20	Вороново	07.03.18 11:55	07.03.18 12:50	ПС Вороново повреждение РВС-110 Т-1 ф.А	1.Проведён осмотр РВС-110кВ, РВМГ-110 на предмет наличия трещин, сколов на ПС 110кВ Кожевниковского РЭС.	31.03.2018
5	Бакчарский	БР-17	Бакчар	07.03.18 12:05	07.03.18 14:24	ЛР 4-БР-17 повреждение изолятора со схлестом шлейфов	Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.БР-17 на предмет выявления аналогичных нарушений.	30.03.2018
6	Богашевский	ЛК-7	Лоскутово	07.03.18 14:25	07.03.18 16:06	Провис проводов пр.102-104	Произведена регулировка стрелы провеса в пролёте опор №102-104 и смежных с ним пролётах. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.ЛК-7.	30.03.2018
7	Рыбаловский	РБ-16	Рыбалово	07.03.18 16:30	07.03.18 17:40	Схлест проводов пр.№5-6	Произведена регулировка стрелы провеса в пролёте опор №5-6 и смежных с ним пролётах. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ.	09.04.2018
8	Колпашевский	С-105, С-106	Лугинецкая	11.03.18 9:14	11.03.18 9:14	Обрыв грозотроса оп. 204	1.Проведён внеочередной верховой осмотр ВЛ-110 кВ С-105, С-106 в пролете опор 198-216 на предмет выявления дефектов, угрожающих падением грозозащитного троса. 2. По результатам внеочередного верхового осмотра ВЛ-110 кВ С-105, С-106 разработан план мероприятий по устранению выявленных дефектов. 3.Проведена проверка правильности работы схемы АВР-110 на ПС 110 кВ Останинская.	30.03.2018 06.04.2018 15.04.2018
9	Колпашевский	Т-1008	Тогур	17.03.18 17:10	17.03.18 17:17	Схлест проводов оп.№49	Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-1008 на предмет выявления дефектов, угрожающих выпадением крюков.	25.04.2018
10	Кривошеинский	КР-8	Кривошеино	19.03.18 19:20	19.03.18 19:27	Срыв изолятора на оп.№234	Проведена инструментальная проверка степени загнивания опор ВЛ-10 кВ ф.КР-8. По результатам осмотра включены в перечень опоры, подъем на которые запрещен.	09.04.2018
11	Шегарский	С-41	Мельниково-110	20.03.18 2:19	20.03.18 2:44	Ч/Я 27,9км. Включен СВ-110 на ПС Бакчар. Пр.№95-96 дерево. Замыкание фазы "А".	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-110 С-41 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произведена вырубка.	16.04.2018
12	Асиновский	А-29	Асино 220	20.03.18 2:29	20.03.18 4:10	Обрыв провода пр.№207-208	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.А-29.	25.04.2018
13	Асиновский	А-17	Асино 220	20.03.18 7:40	20.03.18 10:26	Схлест проводов оп.11	Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.А-17 на предмет выявления аналогичных нарушений.	02.04.2018
14	Кривошеинский	ВД-9	Володино-110	22.03.18 14:08	22.03.18 16:45	Схлест проводов пр.№10-11	Произведена регулировка стрелы провеса в пролёте опор №10-11 и смежных с ним пролётах.	10.04.2018
15	Центральный	ЗР-16	Заря	23.03.18 7:24	23.03.18 7:24	Птица оп.№8		
16	Кривошеинский	КР-8	Кривошеино	24.03.18 13:35	24.03.18 14:32	Повреждение изоляторов В-10 в ТП КР-8-11	Произведена замена проходного изолятора в ТП КР-8-11, проведены в/в испытания, проверка целостности изоляторов, герметичности уплотнений.	10.04.2018

17	Центральный	К-16	Копылово	24.03.18 20:38	24.03.18 20:51	Ветка пр.92-93	Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-16 на предмет выявления боковых веток деревьев, угрожающих падением или касанием проводов. Произведена подрезка.	09.04.2018
18	Александровский	СВ-5	Советско-Соснинская	25.03.18 14:17	25.03.18 14:17	Обрыв провода в пр.№6-7	Выполнен ремонт провода фазы «В» в пролете опор 6-7 ВЛ-110 кВ СВ-5.	30.04.2018
19	Центральный	З-05	Заводская	27.03.18 17:50	27.03.18 17:50	Птица в ТП З-05-17		
20	Бакчарский	ПЛ-9	Плотниково	30.03.18 11:51	30.03.18 12:28	Выпал крюк оп.177, схлест проводов	Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.ПЛ-9 на предмет выявления аналогичных нарушений.	10.04.2018
21	Рыбаловский	Н-15	Нелюбино	30.03.18 11:54	30.03.18 13:45	Схлест проводов пр.43-44	Произведена регулировка стрелы провеса в пролёте опор №43-44 и смежных с ним пролётах.	09.04.2018
22	Рыбаловский	РБ-4	Рыбалово	31.03.18 19:10	31.03.18 19:16	Осмотрен, замечаний нет	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.РБ-4 на предмет выявления причин отключения.	11.04.2018
23	Центральный	2-В М-17	Малиновка	31.03.18 19:40	31.03.18 19:45	Ветки деревьев под проводами пр.362-363, 353-354, 386-387, 396-397	Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-17 на предмет выявления боковых веток деревьев, угрожающих падением или касанием проводов произведена подрезка.	09.04.2018
24	Рыбаловский	РБ-16	Рыбалово	31.03.18 21:10	31.03.18 21:19	Схлест проводов пр.№5-6	Произведена регулировка стрелы провеса в пролёте опор №30-31 и смежных с ним пролётах.	09.04.2018
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 8,006 тыс.кВтч								